

АНКЕТА

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объекта)Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №82
Красносельского района Санкт-Петербурга

(ГБДОУ детский сад №82 Красносельского района Санкт-Петербурга)

ОГРН 1117847242380

(полное и сокращенное наименование объекта)

Вид объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД)

1. Дошкольное образование

ОКВЭД 85.3

Форма собственности | Собственность субъекта РФ

ОКФС13

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма | Бюджетное учреждениеОКОПФ
2 09 03

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя объекта

Заведующий

Т.П.Рубис

Телефон, факс руководителя объекта

Тел. (812) 364-02-37

Факс (812) 364-02-37

Е-mail объекта | ds82.11@mail.ru**Юридический адрес объекта**

198332

Санкт-Петербург, Ленинский пр.82, кор.4, лит. А

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес объекта

198332

Санкт-Петербург, Ленинский пр.82, кор.4, лит. А

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование организации владельца (арендатора) объекта

(в оперативном управлении)

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта

(заполняется в случае отсутствия вышестоящей организации)

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование вышестоящей организации (собственника)Администрация Красносельского
района

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Санкт-Петербурга

Юридический адрес вышестоящей организации

198329

Санкт-Петербург, ул.Партизана
Германа д.3

(индекс)

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации

Глава администрации

Красносельского района

Санкт-Петербурга, Черкашин В.Н.

**Телефон, факс руководителя вышестоящей
организации**

Тел.(812) 576-14-70

Факс. (812) 576-14-70

Е-mail руководителя вышестоящей организацииobr@tukrsl.gov.spb.ru

Титульный лист, часть II

*Наименование объекта (подразделения объекта)	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №82 Красносельского района Санкт-Петербурга												
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	198000, Санкт-Петербург, Ленинский пр.82, кор.4, лит. А												
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)	4611,5												
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	1,2,3												
Кадастровый номер объекта	78	40	83	91	51	52							
Категории обслуживаемого населения:	дети 1,5-7 лет										-		
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отставанием в развитии.											-		
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	нет												

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта	№ пункта, № рисунка СП 59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	Примечание

					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха «У» - инвалиды с отклонениями в развитии	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подходы к объекту, пути движения									
1.1	Пути пешеходного движения									
	Путь пешеходного движения от ближайшей остановки общественного транспорта до входа в здание	1	1	0	Территория не принадлежит СПб ГБУ «Центр»					
					Ширина пешеходных путей «К»	м	1,5	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
		1	1	1	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,01	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
					Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя	наличие	нет		п.4.3.4, рис.Д.4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»					
		0	1	1	Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие	нет			
1.2	Наружные лестницы									
	Наружная лестница	0	0	0						
1.3	Пандусы: стационарные									
	Пандус стационарный	0	0	0						
2.	Входной узел 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли.									
2.1	Наружные лестницы									
	Наружная лестница	0	0	0						
2.2	Пандусы: стационарные									
	Пандус стационарный	1	1	1						
					Уклон пандуса «К»	Соотнош., (%)	10	Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	
					Ширина между поручнями «К»	м	0,9	0,9- 1,0	п. 4.1.14	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К»(верхний поручень)	м	0,9	0,85-0.92	п. 4.1.15, рис. Д.9	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К»(нижний поручень)	м	0,7	0,7	п. 4.1.15, рис. Д.9	
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	1,5	1,5	п. 4.1.15	
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	1,5	1,5	п. 4.1.15	
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.16	
					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К»,	соответствие	да		п. 4.1.16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					«О», «С», «Г», «У»					
					Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м	0,3	0,27-0,33	п.5.2.15	
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)									
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
2.5	Подъемники мобильные									
2.6	Входные площадки									
	Входная площадка входного узла	1	1	1						
					Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.1.3	
					Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		СП 35-101-2001, п.3.17	
					Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.3	
					Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	м	0,01	Не более 0,025	СП 118.13330, п.4.7	
					Размер входной площадки не менее 1,4х2,0; 1,5х1,85; «К»	соответствие	-		п. 5.1.3	
		1	1	1	Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2; «К»	соответствие	1,5х2,2		п. 5.1.3	
2.7	Входные тамбуры									
	Входные тамбуры входных узлов	1	1	1						
					Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	м	2,3	Не менее 1,5		
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные									
	Входные двери входных узлов	1	1	0						
		1	1	0	Ширина в свету »К»	м	1,3	Не менее 1,2	п. 5.1.4	
		1	1	1	Высота каждого элемента порогов «К»	м	0,014	Не более 0,014		
2.9	Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей									
	Название зоны	0	0	0						
2.10	Вестибюли общественных зданий									
	Название зоны	0	0	0						
3.	Пути движения внутри здания									
3.1	Коридоры, переходы в другие здания									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Коридоры 1, 2 и 3 этажей	1	1								
					Ширина пути движения «К»	м	1,8-2,3	Не менее 1,5	п. 5.2.1		
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров										
	Двери в коридорах 1 и 2 этажей	1	1								
					Ширина «К»	м	1,3	Не менее 0,9	п. 5.2.4		
					Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,00	Не более 0,014	п. 5.2.4		
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	да		п. 5.4.1		
3.3	Внутренние лестницы										
	Лестница №1, №2, №3, №4	1	1	0							
					Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,3	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012		
					Высота ступеней «О», «С»	м	0,14	0,13 - 0,17			
					Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,5-0,9	0,85-0,92	п. 5.2.15		
					Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,3	0,27-0,33			
			0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	0,0		п. 5.2.11	
						Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,35	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
			0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	0,0	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
						Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	да		п. 5.2.9	
3.4	Пандусы стационарные										
	Название зоны	0	0	0							
	Название зоны	0	0	0							
3.5	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением										
3.6	Подъемники мобильные	0	0	0							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Название зоны									
3.1	Лифты	1	1	1						
	Название зоны				Ширина кабины «К»	м	1,1	Не менее 1,7	п. 5.2.18	
					Глубина кабины «К»	м	1,4	Не менее 1,5		
					Ширина дверного проема «К»	м	1,0	Не менее 0,95		
					Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м, «С»	соответствие	1,2		ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3	
					Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф), «С»	соответствие	да		ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3	
					Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие	да		п. 5.2.20	
					Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие	да		п. 5.2.20	
					Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие	да		п. 5.2.20	
					Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие	да		п. 5.2.20	
					Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.5.7	
4.	Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ									
4.1	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.									
	Кабинетная форма обслуживания	1	1	1	Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 7.1.3	
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях									
	Кабинеты №	1	1							
	для приема МГН				Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»					
					на одно рабочее место	кв.м	12	12	п. 7.1.13	
					на два рабочих места	кв.м	18	18	п. 7.1.13	
					Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	0,8	Не более 0,85	п.7.1.9, рис. Д12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие	да		п.7.1.8	
4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания									
	Название зоны	0	0	0						
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов									
	Название зоны	0	0	0						
4.5	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных учреждений									
	Название зоны	0	0	0						
5.	Санитарно-гигиенические помещения (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевалных, универсальные кабины в уборных и душевых)									
5.1	Доступная кабина в общей уборной									
	Туалет группы №3	0	0	0						
5.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)									
	Универсальная кабина для МГН на 1-м этаже (туалет группы №3)	1	1							
					Ширина «К»	м	3,2	Не менее 2,2	п. 5.3.3 рис.Д.11	
		1	1	0	Глубина «К»	м	5,8	Не менее 2,25	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Ширина двери кабины «К»	м	1,3	Не менее 0,9	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	0,75	Не менее 0,75	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Опорные поручни «О», «К»	наличие	нет		п. 5.3.3 рис.Д.11	
		0	1	1	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г»	наличие	да		п.5.3.3 рис.Д.11	
		0	1	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г»	наличие	нет		п. 5.3.6	
		0	1	1	Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «С»	м	нет	1,35	п.5.3.6	
5.3	Кабины душевые закрытые									
	Название зоны	0	0	0						
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами									
	Название зоны	0	0	0						
6.	Автостоянки									
6.1	Места для парковки автомобилей инвалидов									
	Места для	0	1	1	Территория не принадлежит СПб ГБУ «Центр»					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	парковки автомобилей инвалидов				Места для транспорта инвалидов «К», «О»	наличие	да	Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места)	п. 4.2.1	
					Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание «К», «О»	м	50	Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях)	п. 4.2.2	
					Ширина зоны для парковки «К»	м	3,6	3,6	п. 4.2.4	
					Длина зоны для парковки «К»	м	6,0	6,0		
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	нет		п. 4.2.1	
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	нет			

Заполнил Анкету:

8(812)364-02-37

телефон

Согласовано:

8(812)364-02-37

телефон

Заместитель заведующего по АХР

Должность

Заведующий

Должность руководителя обследованного объекта

Прохорова Е.И.

ФИО

Рубис Т.П.

ФИО

(подпись)

(подпись)

« 30 » 09 2016г.

« 30 » 09 2016г.